

入札参加予定者様

鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物管理型最終処分場浸出水処理施設等建設工事の入札に関する質問について（回答）

公益財団法人鳥取県環境管理事業センター 業務課

このことについては、下表のとおりです。（令和7年12月2日付第1版／#01～02まで／最終版）

#	該当書類等	質問事項	回答
01	発注仕様書（案） 59ページ	逆浸透膜の仕様は、隣接する一般廃棄物処理場で使用されている、プレート＆フレームのような、逆浸透膜でも耐久性の優れたものという理解でよろしいでしょうか。	高度処理設備までの前工程において処理しきれなかった残留分を要求水質まで浄化できるもの、かつ、維持管理やランニングコストの面などから、当該施設へ設置する設備として事業者が適切と判断するものであれば、逆浸透膜の型式・種類等について、特段の指定はありません。
02	発注仕様書（案） 59ページ	センター殿の希望される逆浸透膜の種類があれば、ご教授ください。	#01に同じです。